

СТАНОВИЩЕ

от инж. Кристина Стефанова Найденова

и доц. д-р инж. Николай Иванов Казаков

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВИ ШЕСТ БРОЯ ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТНА РАЗРАБОТКА ЗА ПОДМЯНАТА НА АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ, ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, МОНТАЖ НА НОВИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА /ФДМ/ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ” – Плик 2 /Техническо предложение/.

I. Съгласно изискуемото съдържание на Плик 2 от Указания за участие от Книга I, Том II, VI.ОФЕРТА, т.6.2.2. Съдържание на Плик № 2 – „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” – се установи, че са изпълнени всички осем подточки към т.6.2.2.

II. От анализа на техническото предложение /Образец 16/ е видно, че участника „Коне” ЕООД има следните данни:

1. срок на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет дни/ и представената гаранция за участие е 6000 /шест хиляди/лв. - отговарящи на изискванията на Възложителя;

2. товароподемност на асансьорите 680кг., при изискуем минимум 630кг.;

3. скорост на движение на асансьорите 1,75м./сек., при изискуем минимум 1,6м./сек.;

4. номинална мощност на двигателя при номинален товар 6,6kW, при изискуем максимум 7,5 kW;

5. консумирана енергия на повдигателния механизъм с пълен товар 0,033 kWh доказана с енергийна калкулация.


III. Всички останали предложени параметри отговарят на изискуемите от Възложителя.

IV. Линеиният календарен график е направен при следване на Образец № 18 и коректно попълнен със срок на изпълнение 187 /сто осемдесет и седем/ дни, при изискуем максимум 210 /двеста и десет/ дена.

V. Предлага се изпълнение на управление на четири асансьора в група, според изискванията на Възложителя.

VI. Видно е, че предложените от участника „Коне” ЕООД асансьорни уредби имат технически параметри покриващи изискванията на Възложителя заложен в документацията.

08.10.2015г.


.....

.....