

ДО : ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

Относно: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство /на обект: Реконструкция и основно обновяване включващо въвеждане на енергоспестяващи мерки, оборудване и обзавеждане на сградата на студентско общежитие Блок 6 към база на СОССБОС при МУ-София, находящ в гр.София, кв. Лозенец, ул. Плачковица N19"

Въпрос № 1 : В предоставената Техническа спецификация - Приложение №5, т. 3.2.1.2 „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФУНКЦИОНАЛНОТО РЕШЕНИЕ“, подточка „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“, участниците следва да се съобразят със следното изискване: „ Сградата и околното пространство да се приведат в съответствие с изискванията на Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар....

Да се предвидят необходимите пътища за евакуация и евакуационни изходи, пожарозащитни стени, пожароустойчиви врати и др. пасивни мерки и активни мерки, съгласно проект по част Пожарна безопасност."

Вземайки под внимание характеристиките на сградата и съобразявайки се с изискванията на Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 относно необходимите пътища за евакуация, Участникът правилно ли разбира, че трябва да предвиди изграждането на 2 бр. външни метални евакуационни стълби по фасадата на сградата и Възложителят би ли допуснал изпълнението на такова решение?

Отговор на въпрос № 1 : Участникът да предвиди необходимите пътища за евакуация и евакуационни изходи, пожарозащитни стени, пожароустойчиви врати и др. пасивни и активни мерки съгласно наредба № 13-1971 от 29.10.2009 год. които не предвиждат изграждане на два броя външни метални стълби по фасадата на сградата.

Въпрос № 2 : В предоставената Техническа спецификация - Приложение №5, т. 3.2.2. „ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА“, участниците следва да се съобразят със следното изискване: „Във връзка с функционалното преустройство на съществуващата сграда и предложената архитектурна разработка, следва да се разработят конструктивни решения съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (Обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 23 от 2012 г.) "

Вземайки под внимание характеристиките на сградата и съобразявайки се с изискванията на горе-цитираната наредба, Участникът правилно ли разбира, че трябва да предвиди конструктивно укрепване и/или усилване на отделни елементи?

Отговор на въпрос № 2 : Предназначението на сградата не се променя. Съгласно техническото задание е предвидено в проектното решение да се запази функционално-плановата структура на всички етажи.Участникът следва да се съобрази с изискванията на чл.6 от Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за

проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони в зависимост от резултатите от конструктивното обследване на сградата. Конструктивното обследване на сградата е етап от изпълнението на предмета на поръчката от участника избран за Изпълнител.

Конструктивното обследване на сградата е етап от изпълнението на предмета на поръчката от участника избран за Изпълнител.

РЕКТОР:
/проф. д-р Вихра Миланова, дмн/

