

Техническа спецификация - общо за Медицински университет - София от обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София”

Код	Артикул	Технически характеристики /спецификация/	Мярка	Количество
KL1	Климатик - инверторен 9000 BTU	Инверторен сплит климатизатор /високо степенен монтаж/ - ниско ниво на шум; висока енергоефективност, клас минимум А+; мощност: 9000 BTU; за помещение 10-15 м2	бр.	34
KL2	Климатик - инверторен 12000 BTU	Инверторен сплит климатизатор /високо степенен монтаж/ - ниско ниво на шум; висока енергоефективност, клас минимум А+; мощност: 12000 BTU; за помещение 20-25 м2	бр.	17
KL3	Климатик - инверторен 18000 BTU	Инверторен сплит климатизатор /високо степенен монтаж/ - ниско ниво на шум; висока енергоефективност, клас минимум А+; мощност: 18000 BTU; за помещение 35-40 м2	бр.	29